

### b) Woda w niecce sportowej

liczba punktów pobierania próbek wody:	2
liczba badań ogółem:	49
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	48
liczba badań wykonanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	1

W okresie od 1.06.2017 r. – 2.06.2018 r., jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na:

Oznaczone parametry	Najwyższe dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Minimalna wartość przekroczenia	Maksymalna wartość przekroczenia	Odstępek oznaczeń nieodpowiadających wymaganiom (%)
<b>Parametry fizykochemiczne</b>					
Potencjał redox (oksydoredukcyjny) przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl (mV)	min 750	49	747	210	90
pH	6,5-7,6	49	7,8	7,9	4
Chlor związany (mg/l)	0,3	49	0,4	1,14	18
Chloroform (mg/l)	0,03	5	0,044	-	20
<b>Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:</b>	- kalibracja układów kontrolno – pomiarowych,				

### c) Woda wprowadzana do niecki rekreacyjnej z systemu cyrkulacji

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	13
liczba badań wykonanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	1

W okresie od 1.06.2017 r. – 2.06.2018 r., jakość wody nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym z uwagi na: