

Chloroform (mg/l)	0,03	4	0,05	0,12	75
Utlenialność	4	12	4,94	-	8
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody:	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana złoza filtracyjnego, - kalibracja układów kontrolno – pomiarowych, - wymiana sond układu kontrolno – pomiarowych, - dezynfekcja zbiornika wyrównawczego, 				

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją nr 21/HK/SMW/m/18 z dnia 15.05.2018 r. nakazał wyłączyć z użytkowania obie niecki z hydromasażem z uwagi na ponadnormatywną zawartość chloru wolnego i chloru związanego w wodzie.

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

Jakość ciepłej wody użytkowej nie odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Ilość wykonanych badań w zakresie bakterii <i>Legionella sp.</i> w wodzie z natrysków - ogółem	Ilość badań w zakresie bakterii <i>Legionella sp.</i> , w których stwierdzono:				Postępowanie w związku ze stwierdzonym skażeniem ciepłej wody użytkowej
	brak skażenia	średnie skażenie	wysokie skażenie	bardzo wysokie skażenie	
13	12	1			- dezynfekcja termiczna instalacji

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją nr 26/HK/SMW/m/18 z dnia 11.06.2018 r. nakazał doprowadzić jakość ciepłej wody użytkowej do obowiązujących norm sanitarnych w zakresie bakterii *Legionella sp.*

Pomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Tomasz Augustyniak